

# 제 품 검 사 성 적 서

## PRODUCT TEST REPORT



발급 번호 :  
 Report No.  
 품 명 : POWER DISTRIBUTOR  
 Product (rating)  
 모 델 명 : PD-9600  
 model  
 용 도 :  
 Purpose of use  
 발 행 일 자 :  
 Report date

### 시험 결과

#### Test Result

#### 1) 공통 사항

시험 항목	기준치	시험 결과		
		Sample 1	Sample 2	Sample 3
재 료	양호 할 것	(양호)불량	(양호)불량	(양호)불량
구 조	양호 할 것	(양호)불량	(양호)불량	(양호)불량
부품 및 부속품	양호 할 것	(양호)불량	(양호)불량	(양호)불량
전원전압 변동시험	± 10 %에서 지장 없이 동작할 것	(양호)불량	(양호)불량	(양호)불량
절연저항 시험	3 MΩ 이상 일 것	(양호)불량	(양호)불량	(양호)불량
절연내력 시험	AC 3,000 V / 3 SEC간 견딜 것	(양호)불량	(양호)불량	(양호)불량

#### 2) 전기적 특성

시험 항목		SPECIFICATION	측 정 치		
			Sample 1	Sample 2	Sample 3
DC OUPUT		24V ± 1V	24.3	24.2	24.1
AC OUTLET CAPACITY		SWITCHED : 2000W × 3	동작 이상 없음		
		UNSWITCHED : 700W × 2	동작 이상 없음		
DISPLAY 허용 오차	AC IN	± 5V	222	221	222
	DC OUT	24V ± 1V	24.2	24.1	24.3
기타 동작상태		양호 할 것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량

※ 위 의뢰 자로부터 제출한 시료에 대하여 시행한 시험성적서임을 증명함.  
 This is to certify that sample submitted by client above has been tested.  
 ※ 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금하며 성적서 유효기간은 발행일로부터 90일임.  
 This report should only be used for the purpose of use above and is valid for 90 days from date of issue.

INSPECT BY Y. S. KIM

CHECKED BY J. G. WON

APPRVED BY Y. S. LEE

주 식 회 사 파 스 콤 품질보증팀  
 PASCOM CO., LTD. QUALITY MANAGEMENT TEAM

경기도 성남시 중원구 상대원동 510-4  
 510-4, Sangdaewon-Dong, Jungwon-gu, Sungnam-Si, Kyunggi-Do 462-120, KOREA